



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА  
ГОРОДА МОСКВЫ  
(МОСГОССТРОЙНАДЗОР)

ул. Брянская, д.9, Москва, 121059, телефон: (499) 240-03-12, факс: (499) 240-03-62, e-mail: stroinadzor@mos.ru  
www.mos.ru/stroinadzor, ОКПО:40150382, ОГРН:1067746784390, ИНН/КПП:7730544207/773001001

Номер дела 33374

Экземпляр № 1

Утверждено распоряжением  
Мосгосстройнадзора

от 17.11.2021 № 651-6-Р/30С

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов**

г. Москва

от "17" ноября 2021г.

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано ООО «Сушевский Вал» (ОГРН: 1167746053342, ИНН: 7709481794, почтовый адрес: 119017 Москва, Кадашевская наб. д. №6/1/2, строение 1, этаж 4, помещение 1, комната 27, телефон/факс: (926) 385-68-50)

и подтверждает, что объект капитального строительства: «**Многофункциональный комплекс (Этап2)**», Общая площадь объекта 41437,9 кв.м.

Заполнение световых проемов: светопрозрачные конструкции с однокамерным и двухкамерными стеклопакетами в алюминиевом профиле;

Материалы утепления наружных ограждающих конструкций: минераловатный утеплитель; Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. площади 73,81кВт\*ч/кв.м. (стр. 1, 2.2, 2.3, 2.4); Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. площади 65,04кВт\*ч/кв.м. (стр. 2.1); Теплосчетчик ТЗ4-8 - 2шт.; ПУЛЬС-СТК 15 - 386 шт.; Приборы учета электроэнергии : ЭХО-Р-03 - 2шт.; Меркурий 234 ARTM-03 РВ.Р - 28шт.; Меркурий 236 ART-01 PQRS - 304 шт.; Меркурий 236 ART-02 PQRS - 2шт.; Меркурий 236 ART-01 PQL - 46шт.; Меркурий 234 ARTM-02 РВ.Р - 2шт.; Приборы учета ХВС Пульсар Ø15 - 327шт.; Пульсар Ø20 - 8шт.; ХВС Пульсар Ø25 - 6шт.; Приборы учета ГВС Пульсар Ø15 - 312шт.; Пульсар Ø20 - 12шт.; Пульсар Ø25 - 4шт.

расположенный по адресу: Москва, СВАО, район Марьино, Сушевский вал ул. вл. 49